



ООО «ВЕНКОН-СЕРВИС»

117246, Москва, Научный пр-д, д.10

Тел./Факс: +7 (495) 334-4312

mail@helioterm.ru

www.helioterm.ru



Складской номер

12-2011-02



Основная информация по оборудованию

Тип	Охладитель жидкости, dry-cooler
Производитель	CARRIER
Модель	FCAL91 10 MDD 6PH
Год выпуска	2011
Тип жидкости	Вода, гликоль и т.п.
Состояние оборудования	Новое, не эксплуатировалось.

Расход воздуха	269 500	м3/час
Количество вентиляторов	10	
Тип жидкости	Этиленгликоль	40%
Количество контуров	1	

Режим «сухая градирня» температура воздуха 35 С

Производительность	827	kW
Температура гликоля на входе	45.0	°C
Температура гликоля выходе	40.0	°C
Расход жидкости	158.5	м3/час
Перепад давления в теплообменнике	39.5	kPa

Режим «free cooling» температура воздуха на входе -5 С

Производительность	852	kW
Температура гликоля на входе	10.0	°C
Температура гликоля выходе	5.0	°C
Расход жидкости	167.6	м3/час
Перепад давления в теплообменнике	56.2	kPa

Электротехнические данные

Напряжение электропитания	400/3/50	
Потребляемая мощность	18,0	kW

Физические данные

Длина (X)	9799	mm
Ширина (Y)	2184	mm
Высота (Z)	1430	mm
Рабочий вес	1936	kg